LEGENDA

CONDOTTE

- Condotta adduttrice esistente
- Condotta distributtrice esistente
- Condotta distributrice di progetto
- Condotta fognatura acque nere esistente
- Condotta fognatura acque bianche esistente

RIEPILOGO LUNGHEZZE DEI TRATTI DI CONDOTTA

Tratto	Lunghezza	ø Materiale	Tipo di scavo
A – B	340.00 mt	90 p.v.c.	Terra
B – C	20.00 mt	80 acciaio inox	attraversamento scolo
C – D	150.00 mt	90 p.v.c.	Asfalto
D – E	580.00 mt	75 p.v.c.	Banchina
TOTALE	1070.00 mt	90 / 75 p.v.c.	varie
TOTALE	20.00 mt	80 Acc. inox	attraversamento scolo

acquevenete
L'ACQUA PUBBLICA



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RINNOVO RETI ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO
DELL'ATO POLESINE ZONA ORIENTALE.
4° STRALCIO

TAVOLA					SCALA
1.4	**COROGRAFIA COMUNE DI CAVARZERE VIA VIOLA**				1/10.000
CODICE	RO 00 A 1171 PE				
REVISIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE	DATA	NOTE
00	A.N.	M.M.	M.M.	giugno 2021	EMISSIONE

IL PROGETTISTA
Acquevenete S.p.A.
Viale B. Tisi da Garofolo 11–45100 ROVIGO
Ing. Marco Martin

ZONA INTERVENTO
vedi All. 2.4
via Viola