

Riepilogo RQTI: valutazione performance
anni 2020-2021

| Macro-indicatore | | Valori per definizione obiettivo 2020 | Definizione obiettivo 2021 | Valori 2020 consuntivi | Valori 2021 consuntivi | |
|---|----------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| M1 | PERDITE IDRICHE | Presenza prerequisito Preq1 | SI | | SI | SI |
| | | Presenza prerequisito Preq4 _{M1} | Adeguito | | Adeguito | Adeguito |
| | | M1a | 7,98 | 7,66 | 8,54 | 8,48 |
| | | M1b | 37,4% | 35,9% | 39,2% | 38,3% |
| | | Classe | C | C | C | C |
| | | Obiettivo RQTI | -4% di M1a | -4% di M1a | | |
| | | Valore obiettivo M1a | 7,66 | 7,35 | | |
| | | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | NO |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M1 | | 2019 | | | | |
| M2 | INTERRUZIONI DEL SERVIZIO | Presenza prerequisito Preq4 _{M2} | Adeguito | | | Adeguito |
| | | M2 | 0,70 | 0,70 | 0,01 | 0,63 |
| | | Classe | A | A | A | A |
| | | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento | Mantenimento | Mantenimento |
| | | Valore obiettivo M2 | | | | |
| | | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M2 | | 2019 | | | | |
| M3 | QUALITA' ACQUA EROGATA | Presenza prerequisito Preq2 | SI | | SI | SI |
| | | Presenza prerequisito Preq4 _{M3} | Adeguito | | Adeguito | Adeguito |
| | | M3a | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| | | M3b | 0,00% | 0,00% | 0,22% | 0,00% |
| | | M3c | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| | | Classe | A | A | A | A |
| | | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento | | |
| | | Valore obiettivo M3a | | | | |
| | | Valore obiettivo M3b | | | | |
| | | Valore obiettivo M3c | | | | |
| Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI | | |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M3 | | 2019 | | | | |
| M4 | ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO | Presenza prerequisito Preq3 _{M4} | SI | | SI | SI |
| | | Presenza prerequisito Preq4 _{M4} | Adeguito | | Adeguito | Adeguito |
| | | M4a | 0,55 | 0,55 | 0,42 | 0,41 |
| | | M4b | 28,19% | 25,37% | 0,7% | 0,0% |
| | | M4c | 12,75% | 12,75% | 0,0% | 0,0% |
| | | Classe | D | D | C | A |
| | | Obiettivo RQTI | -10% di M4b | -10% di M4b | | |
| | | Valore obiettivo M4a | | | | |
| | | Valore obiettivo M4b | 25,4% | 22,8% | | |
| | | Valore obiettivo M4c | | | | |
| Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI | | |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M4 | | 2019 | | | | |
| M5 | SMALTIMENTO FANGHI IN DISCARICA | Presenza prerequisito Preq3 _{M5} | SI | | SI | SI |
| | | Presenza prerequisito Preq4 _{M5} | Adeguito | | Adeguito | Adeguito |
| | | MF _{tq, disc} ($\sum MF_{tq, disc, imp}$) | 665,00 | 665,00 | 210,00 | 994,00 |
| | | %SS _{tot} | 23,6% | | 18,6% | 19,6% |
| | | M5 | 10,10% | | 2,58% | 10,88% |
| | | Classe | A | A | A | A |
| | | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento | | |
| | | Valore obiettivo MF _{tq, disc} | | | | |
| Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI | | |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M5 | | 2019 | | | | |
| M6 | QUALITA' ACQUA DEPURATA | Presenza prerequisito Preq3 _{M6} | SI | | SI | SI |
| | | Presenza prerequisito Preq4 _{M6} | Adeguito | | Adeguito | Adeguito |
| | | M6 | 0,30% | 0,30% | 0,00% | 0,00% |
| | | Classe | A | A | A | A |
| | | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento | | |
| | | Valore obiettivo M6 | | | | |
| Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI | | |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M6 | | 2019 | | | | |

Riepilogo RQTI: valutazione performance
anni 2020-2021

| Macro-indicatore | | Valori per definizione obiettivo 2020 | Definizione obiettivo 2021 | Valori 2020 consuntivi | Valori 2021 consuntivi | |
|---|----------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| M1 | PERDITE IDRICHE | Presenza prerequisito Preq1 | SI | SI | SI | |
| | | Presenza prerequisito Preq4 _{M1} | Adeguito | Adeguito | Adeguito | |
| | | M1a | 6,50 | 6,37 | 6,34 | 6,19 |
| | | M1b | 34,2% | 33,5% | 31,9% | 33,0% |
| | | Classe | B | B | B | B |
| | | Obiettivo RQTI | -2% di M1a | -2% di M1a | | |
| | | Valore obiettivo M1a | 6,37 | 6,24 | | |
| | | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M1 | 2019 | | | | | |
| M2 | INTERRUZIONI DEL SERVIZIO | Presenza prerequisito Preq4 _{M2} | Adeguito | | Adeguito | |
| | | M2 | 0,15 | 0,15 | 0,32 | 0,77 |
| | | Classe | A | A | A | A |
| | | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento | Mantenimento | Mantenimento |
| | | Valore obiettivo M2 | | | | |
| | | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M2 | 2019 | | | | | |
| M3 | QUALITA' ACQUA EROGATA | Presenza prerequisito Preq2 | SI | SI | SI | |
| | | Presenza prerequisito Preq4 _{M3} | Adeguito | Adeguito | Adeguito | |
| | | M3a | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| | | M3b | 0,16% | 0,16% | 0,27% | 0,00% |
| | | M3c | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,00% |
| | | Classe | A | A | A | A |
| | | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento | | |
| | | Valore obiettivo M3a | | | | |
| | | Valore obiettivo M3b | | | | |
| | | Valore obiettivo M3c | | | | |
| Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI | | |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M3 | 2019 | | | | | |
| M4 | ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO | Presenza prerequisito Preq3 _{M4} | SI | SI | SI | |
| | | Presenza prerequisito Preq4 _{M4} | Adeguito | Adeguito | Adeguito | |
| | | M4a | 0,57 | 0,57 | 1,65 | 0,93 |
| | | M4b | 0,00% | 0,00% | 0,0% | 0,0% |
| | | M4c | 4,35% | 4,35% | 0,0% | 0,0% |
| | | Classe | A | A | E | A |
| | | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento | | |
| | | Valore obiettivo M4a | | | | |
| | | Valore obiettivo M4b | | | | |
| | | Valore obiettivo M4c | | | | |
| Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI | | |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M4 | 2019 | | | | | |
| M5 | SMALTIMENTO FANGHI IN DISCARICA | Presenza prerequisito Preq3 _{M5} | SI | SI | SI | |
| | | Presenza prerequisito Preq4 _{M5} | Adeguito | Adeguito | Adeguito | |
| | | MF _{tq, disc} ($\sum MF_{tq, disc, imp}$) | 876,00 | 876,00 | 1.112,00 | 354,00 |
| | | %SS _{tot} | 20,6% | | 21,7% | 21,7% |
| | | M5 | 10,45% | | 8,79% | 3,15% |
| | | Classe | A | A | A | A |
| | | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento | | |
| | | Valore obiettivo MF _{tq, disc} | | | | |
| | | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M5 | 2019 | | | | | |
| M6 | QUALITA' ACQUA DEPURATA | Presenza prerequisito Preq3 _{M6} | SI | SI | SI | |
| | | Presenza prerequisito Preq4 _{M6} | Adeguito | Adeguito | Adeguito | |
| | | M6 | 0,19% | 0,19% | 0,00% | 0,00% |
| | | Classe | A | A | A | A |
| | | Obiettivo RQTI | Mantenimento | Mantenimento | | |
| | | Valore obiettivo M6 | | | | |
| | | Raggiungimento obiettivo (*) | | | | SI |
| Anno di riferimento per valutazione obiettivo 2020 per M6 | 2019 | | | | | |